



Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 59250041000118173385 от 27.05.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю**

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ

обязательного профилактического визита № 803

г. Пермь
(место составления акта)

« 24 » июня 2025 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2024).

2. Обязательный профилактический визит проведен в рамках федерального государственного контроля (надзора).

3. Обязательный профилактический визит проведен ведущим специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Кругляковой Мариной Михайловной.

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены: Суворов А.В. – медицинский лабораторный техник Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года).

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Переборская основная общеобразовательная школа»

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49.

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Переборская основная общеобразовательная школа», ИНН 5931003123, ОГРН 1025901929008, Юридический адрес: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49.

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки: с 11.06.2025 г. по 26.06.2025 г.

Проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось: нет

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр:

по месту: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49, в следующие сроки: "16" июня 2025 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. По результатам составлен протокол осмотра.

2) Истребование документов:

по месту: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49, в следующие сроки: "16" июня 2025 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

3) Инструментальное обследование по месту: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49, в следующие сроки: "16" июня 2025 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. По результатам составлен: протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2458 от 16.06.2025 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита были заполнены следующие проверочные листы: нет.

(указываются заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их подтверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено (указываются выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита):

по адресу: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49, МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» осуществляет деятельность отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям № 59.55.17.000.М.000194.02.25 от 28.02.2025 г.

Представлены приказы об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» № 24 от 30.01.2025 г.

На момент проведения профилактического визита на базе МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» организован лагерь с дневным пребыванием детей (38 человек в возрасте с 7 до 16 лет, 2 отряда).

Измеренные показатели температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорость движения воздуха в кабинете № 1, 1 этаж по адресу: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49, МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» соответствуют требованиям раздела V, п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, что подтверждается протоколом испытаний № п3395.25 от 18.06.2025г.

Согласно служебной записке Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-20-ЦФ/03-1847-2025 от 19.06.2025 г. проба песка на паразитологические исследования МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, 49, не отобрана, так как на объекте отсутствовала песочница или яма для прыжков.

В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований: нарушения обязательных требований не выявлены

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,

являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита.

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 16.06.2025 г., протокол испытаний № п3395.25 от 18.06.2025 г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2458 от 16.06.2025 г.


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)


Ведущий специалист-эксперт
Центрального территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю



Круглякова М. М.

24.06.25

 директор

 ОО

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления))

perebor-school@yandex.ru

(отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
**Испытательная лаборатория (центр) Центрального филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Телефон/факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, e-mail: sgero@mail.ru

Адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66г

Телефон (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, e-mail: cfcge@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя филиала, руководитель
ИЛ(Ц) Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

А.А. Костарев

Дата утверждения

18.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3395.25

1. Заказчик: Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168)

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

3. Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха

4. Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Переборская основная общеобразовательная школа", 617576, Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49

5. Дата и время измерений: 16.06.2025 с 14:00 до 14:30

Ф.И.О., должность: Суворов А. В. медицинский лабораторный техник

При измерениях присутствовали: ведущий специалист-эксперт Круглякова М.М.; начальник лагеря Тетюева С. А.

6. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+", с использованием НТМ-Терминала № 2107	17423	С-СЕ/10-12-2024/394609718 от 10.12.2024	09.12.2025
2	Рулетка измерительная металлическая 3-го класса точности модификации РЗУЗД	22-07-00478	С-ВН/28-10-2024/381786349 от 28.10.2024	27.10.2025

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, предписание Центрального территориального отдела № 437 от 02.06.2025, вх. № 1095-ЦФ от 02.06.2025

Метеоусловия: температура воздуха +18 °С; облачно

Условия проведения измерений: температура воздуха (23,4...23,5) °С; атмосферное давление 737 мм рт.ст.; относительная влажность (44,7...44,8) % - соответствует условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

9. Информация о плане (программе) и методе измерений: программа № 2458 от 11.06.2025, метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

** Информация представлена заказчиком.*

10. Код измерений: лфф.25.3395 сзс 6/41

11. Структурное подразделение ИЛ(Ц) ЦФ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты:

Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614066, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66г, (342) 221-57-63, cfcge@mail.ru

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией: Козаченко В.Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
			измеренная ±неопределенность, P=0,95	измеренная ±неопределенность, P=0,95	измеренная ±неопределенность, P=0,95
Кабинет № 1, 1 этаж					
1	Центр обслуживаемой зоны	0,1	23,41±0,23	44,7±3,5	менее 0,05
		0,6	23,43±0,23	44,7±3,5	менее 0,05
		1,7	23,43±0,23	44,7±3,5	менее 0,05
2	Точка на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,46±0,23	44,8±3,5	менее 0,05
		0,6	23,47±0,23	44,8±3,5	менее 0,05
		1,7	23,46±0,23	44,8±3,5	менее 0,05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и подготовку протокола испытаний: Суворов А. В. медицинский лабораторный техник

ИЛ(Ц) ЦФ не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц) ЦФ.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66г

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

ПРОТОКОЛ

измерений уровней физических факторов неионизирующей природы

№ 2458 от 16 июня 2025 г.

Наименование заказчика: Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) заказчика: 5904122386

Юридический адрес заказчика: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес заказчика: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

Места измерений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Переборская основная общеобразовательная школа", 617576, Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49

идентификация места измерений: точка, наименование объекта, фактические адреса мест измерений

хозяйствующий субъект (если отличается от заказчика), его юридический адрес, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес

схемы или другие эквивалентные способы идентификации мест измерений (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общепита; ☐ дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☒ детское оздоровительное учреждение; ☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение, ☐ другое (указать) _____

Основание для измерений: предписание Центрального территориального отдела № 437 от 02.06.2025
вид документа (решение, поручение, определение, предписание, заявление, договор и др.)

Заявление (запрос): Вх. № 1095-ЦФ от 02.06.2025

Цель измерений:

Бюджет: 1. КНД: ☐ Плановое контрольно-надзорное мероприятие ☐ Внеплановое контрольно-надзорное мероприятие ☐ Административное расследование ☐ Расследование инфекционных заболеваний ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) Профилактика
2. Мониторинг: ☐ Социально-гигиенический мониторинг ☐ Слежение за циркуляцией возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний ☐ Иные мониторинговые исследования
3. Контроль лабораторной деятельности: ☐ Внутрилабораторный контроль ☐ ВКК ☐ ПКМСИ
☐ Контрольная проба (оценка практических навыков)

Внебюджет: 1. Заявка на проведение испытаний от юридических лиц/ИП 1.1. ☐ Производственный контроль: Проведение испытаний по программе заказчика 1.2. ☐ Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз
2. ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц: Проведение испытаний по программе заказчика

Признак для цели: (при необходимости, нужно подчеркнуть) Жалоба; Генеральная уборка; ГОиЧС; Летняя оздоровительная кампания; Противоаварийные мероприятия

Источник финансирования: ☒ федеральный бюджет; ☐ платные работы и услуги

Учёт в форме 18: ☒ ДА; ☐ НЕТ

Наименование вида проводимых измерений: ☐ физические факторы на рабочих местах; ☒ физические факторы в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки; ☐ прочие измерения

Дата и время проведения измерений: с 16 06 2025 г. 14 час 00 мин.
до 16 06 2025 г. 14 час 30 мин.

Длительность измерений: 00 час 30 мин

Метод измерений: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
(наименование, реквизиты методического документа на измерения)

Средства измерения:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок его действия
1	2	3	4
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+", с использованием НТМ-Терминала № 2107	17423	С-СЕ/10-12-2024/394609718 от 10.12.2024	09.12.2025
Рулетка измерительная металлическая 3-го класса точности модификации РЗУЗД	22-07-00478	С-ВН/28-10-2024/381786349 от 28.10.2024	27.10.2025

Условия проведения измерений:

Период года: ☐ холодный; ☒ тёплый

На территории:

Атмосферное давление — мм. рт. ст.

Температура воздуха +18 °C

Относительная влажность — %

Напряженность магнитного поля — А/м

В помещении:

Атмосферное давление 737 мм. рт. ст.

Температура воздуха (23,4-23,5) °C

Относительная влажность (44,7-44,8) %

1. Параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных зданий

Дополнительные сведения: температура наружного воздуха составляет +18 град. C содержит

№	Место проведения измерений	Уровень по высоте, м	Температура, °C	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
<u>Кабинет №1, 4 этаж</u>					
1	Центр обслуживаемой зоны	0,1	22,41 22,40 22,41	44,7 44,7 44,7	<0,05 <0,05 <0,05
		0,6	22,41 22,41 22,41	44,7 44,7 44,7	<0,05 <0,05 <0,05
		1,7	22,42 22,43 22,43	44,7 44,7 44,7	<0,05 <0,05 <0,05
2	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22,46 22,46 22,46	44,8 44,8 44,8	<0,05 <0,05 <0,05
		0,6	22,47 22,47 22,46	44,8 44,8 44,8	<0,05 <0,05 <0,05
		1,7	22,46 22,46 22,46	44,8 44,8 44,8	<0,05 <0,05 <0,05

Примечание: Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:

- 0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола для детских дошкольных учреждений;

- 0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении;

- 0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят.

КОПИЯ
ДЕРЖА

Протокол измерений № 2458 от 16.06.2025

стр. 2 из 3

Настоящий протокол измерений не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц) ЦФ

Измеренные значения не являются результатом измерений, подлежащим нормированию.

Примечания, дополнительные сведения (указываются при необходимости): _____

в том числе отклонения, дополнения или исключения от метода измерений или программы

Измерения провёл, протокол измерений оформил:

му. ин. техник
должность

Суб
подпись

Субов А.В.
Ф.И.О

Измерения проведены в присутствии:

☒ представителя объекта каг. лагере
должность

Тютюва
подпись

Тютюва С.А.
Ф.И.О

☒ представителя Управления
Роспотребнадзора ведущий специалист
эксперт ЦФО
должность

Виз
подпись

Куряшев М.М.
Ф.И.О

☐

должность

подпись

Ф.И.О

ИЛ(Ц) ЦФ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком: наименование Заказчика, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и фактический адреса Заказчика, цель отбора и документы, устанавливающие требования.

Окончание протокола измерений

Тютюва с неском отсутствует.

Тютюва (Тютюва С.А.) - нагалоник лагере

КОПИЯ
ВЕРНА

16.06.2025
стр. 3 из 3

Протокол измерений № 2458 от 16.06.2025

Настоящий протокол измерений не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц) ЦФ